



F.1 Inbetriebsetzungsprotokoll - Erzeugungsanlagen Niederspannung

(vom Anlagenerrichter auszufüllen)

1 Anlagenanschrift:

Name, Vorname
 Straße und Haus-Nr.
 Postleitzahl Ort

Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb):

Firmenname
 Straße und Haus-Nr.
 Postleitzahl Ort
 Telefon E-Mail

2 Erzeugungsanlage:

max. Scheinleistung: S_{Amax} kVA max. Wirkleistung: P_{Amax} kW
 Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend): kWp
 Ausgefüllte "Inbetriebsetzung Netzanschluss Strom / elektrische Anlage" vorhanden?
 Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?
 Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?
 Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?
 Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?
 Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz: $U > \dots U_n$
 Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz: $U > \dots U_n$
 Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter" erfolgreich durchgeführt?
 Technischeg Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig?
 Maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent begrenzt?

3 Inbetriebsetzung:

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am:

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 fÜrg betriebsbereit erklärt.

Informationen gemäß Art. 13 DSGVO: Verantwortliche Stelle: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Am Kupferhammer 38, 38855 Wernigerode, Tel. 03943 556-0, info@stadtwerke-wernigerode.de, Zweck der Datenverarbeitung: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich. Ohne deren Bereitstellung können wir Ihr Anliegen nicht oder allenfalls eingeschränkt beantworten. Datenschutzbeauftragte/r: Stadtwerke Wernigerode GmbH, Am Kupferhammer 38, 38855 Wernigerode, Tel. 03943 556-314, datenschutz@stadtwerke-wernigerode.de. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen, die unter www.stadtwerke-wernigerode.de/datenschutz abrufbar sind oder die Sie postalisch anfordern können.

4 Unterschriften:

Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers Unterschrift des Anlagenerrichters