

# Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2020  
Stadtwerke Wernigerode GmbH, Fernwärme-Netz Kupferhammer

Die Gutachterin bescheinigt  
im Auftrag der Stadtwerke Wernigerode GmbH dem FW-Netz Kupferhammer  
folgende Kennzahlen:

<b><math>f_p</math> nach § 22 Absatz 2, GEG 2020</b> (berechnet nach FW 309-1:05-2021, DIN V 18599-1:2018-09)	<b>0,18</b>
	nach GEG zu verwenden
<b><math>f_p</math> nach § 22 Absatz 3, GEG 2020</b> (Mindestwert GEG und ggfls. Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)	<b>0,30</b>
<b><math>f_{CO_2eq}</math> nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020</b> (berechnet nach FW 309-1:05-2021, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)	<b>0,00</b>
<b>EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020</b> (Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)	<b>1,64; 82 % fossile KWK</b>

Datenbasis: 2017 bis 2019  
Bescheinigung ausgestellt: **24.09.2020**  
gültig bis: 23.09.2030  
Gem. GEG §22 und §85  $f_{CO_2eq}$  aktualisiert: 16.11.2021



EEB ENERKO  
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH  
Landstraße 20  
52457 Aldenhoven  
Fon 02464 7971-3

EEB ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. Monika Bell  
fP-Gutachterin AGFW-FW609-132